



LTD «UG-PLAST»

ИНН/КПП 0916000312/091701001 ОГРН 1050900708814 ОКПО 73658121

Р/счет 40702810060310100708; Кор. Счет 30101810600000000660

БИК 040702660 Северо-Кавказский Банк СБ РФ г. Ставрополь

369000; КЧР; г. Черкесск, ул. Гутякулова, 5

Тел/факс: +7(8782)21-44-44

БУЛЕТИН DE ANALIZE

Plăci celulare din polycarbonat, marca “IZOPOL”, cu grosimea de 10 mm

TR 2291-001-73658121-13

Criteriul	Norma TR	Conform rezultatelor testelor	Procedura de testare
Aspect	transparent	transparent	TR 2291-001-73658121-13
Dimensiunile plăcii, mm: Lungime: Lățime: Grosime:	6.000 2.100 10	6.010 2.105 9,5 - 10	GOST 26433.0* GOST 26433.1*
Toleranța la forma dreptunghiulară a plăcii, mm, max.	10	5	TR 2291-001-73658121-13
Greutatea specifică, kg/m ²	1,3	1,3	TR 2291-001-73658121-13
Planeitate, mm, max.	10	5	TR 2291-001-73658121-13
Dilatarea termică liniară, %, max.	3	3	GOST 30673*
Grosime strat stabilizare UV, μm	50	65	TR 2291-001-73658121-13
Conținut stabilizator UV în masă, %, max.	1	0,8	TR 2291-001-73658121-13
Capacitatea de transmitere a luminii, %, min.	85 - 88	85 - 88	GOST 15875-80*
Raza minimă de curbare, mm	1.700	1.700	GOST 8564*
Rezistența la tracțiune, MPa	≥72	74	GOST 11262*
Rezistența la tracțiune, alungire la rupere, %	≥65	67	GOST 11262*
Duritate Shore	≥40	43	GOST 4647*
Temperatura Vicat de înmuiere în aer, °C	≥150	180	GOST 15088*
Index de transparență și strălucire, min.	89	89	TR 2291-001-73658121-13
Index de îngălbenire și albastru	1,35	1,4	TR 2291-001-73658121-13
Rezistența la îngheț. Fără modificări vizibile pe suprafața mostrei.	- 40 + 120	- 40 + 120	GOST 30973*
Rezistența la intemperii / expunere în aer liber. Fără modificări vizibile pe suprafața mostrei (crăpături, decolorări).	- 40 + 120	- 40 + 120	GOST 30973*
Rezistența la impact la temperatură scăzute. Fără modificări vizibile pe suprafața mostrei.	- 40 + 120	- 40 + 120	GOST 30973*

Toleranța la greutate: ±1%.

Toleranța dimensională: ±5%.

Notă: -Indicele de igienă coresounde TY 2291-001-73658121-13.

Produsele sunt certificate, certificat * соответствия № РОСС RU. АВ 24. Н 0506 * valabilitate *24.02.2012- 23.02.2015.

Concluzia CCD: Plăcile celulare din polycarbonat corespund cerințelor TY 2291-001-73658121-13.

Reprezentant managementul calității

Abuzyarov Dmitry

Semnătură indescifrabilă.

М.П.

