

**SAMI PLASTIC S.A.**

Suceava, str. Aurel Vlaicu nr.62, cod 720092

Tel/ Fax: +40-230-525016, 525045, 533542, 533442; Fax: +40-230-533142
Mobil: +40-744-524801, 524802; e@mail: comercial@samiplastic.ro; web: www.samiplastic.ro

Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICAREISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
Sistem Integrat de CertificareLaborator autorizat ISC grad II
Autorizație 2831/07.11.2013**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Producator si Codul de referinta al produsului dat de producator	Reprezentantul sau autorizat
<i>Sami Plastic, str. Aurel Vlaicu nr. 62, Suceava</i>	
<i>Codul de referinta la produsul</i>	APA - SR EN 12201-2

Produsele Tuburi din HDPE pentru transport apa potabila si apa menajera si fittinguri pentru realizarea rețelilor **pentru utilizarea prevazuta** "executarea rețelilor exterioare de alimentare cu apa potabila, de irigații si de canalizare (rețele montate subteran, , ingropat in pamant sau in interiorul unor tevi existente, pentru reabilitarea conductelor)" si ca acestea pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Nr. Crt.	Caracteristici		Standardul de incercari	Unitatea de măsură	Prevederile din standard	Valori reale	
1	Densitate (D)		ISO 1183	Kg./m ³	≥ 930; D granulei ± 20%	Corespund	
2	Indice de fluiditate la cald (MFI)		ISO 1133	g/10min.	MFI granulă ± 20%	Corespund	
3	Variația longitudinală la cald (Reversia longitudinală)		ISO 2505	%	≤ 3 % la 110° C	Corespund	
4	Aspect		ISO 3126	CONFORM		Corespund	
5	Tracțiune	Alungirea la rupere	ISO 6259-1 ISO 6259-3	%	PE 80	≥ 350	Corespund
					PE 100	≥ 350	
6	Caracteristici dimensionale	Diametru extern mediu/toleranța	SR EN 12201-2	mm.	Diametrele exterioare si grosimile de perete trebuie sa fie conforme cu standardele	Corespund	
		Grosime perete/toleranța		mm.		Corespund	
		Ovalizare		mm.		Corespund	
7	Rezistența hidrostatică	20° C, 10,0 MPa	ISO 1167	h	PE 80	≥ 100	Corespund
		20° C, 12,0 MPa			PE 100	≥ 100	
		80° C, 4,5 MPa	ISO 1167	h	PE 80	≥ 165	Corespund
		80° C, 5,4 MPa			PE 100	≥ 165	

- Denumirea si descrierea produsului : Tuburi HDPE si fittinguri
- Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile - S.C. SAMI PLASTIC , STR. AUREL VLAICU NR 62
- AGREMENT TEHNIC NR.003-05/806-2020

S.C. SAMI PLASTIC S.A.**DATA:**

Fact.nr.: