



DECLARATIE DE PERFORMANTA



Nr.: RCB-027

1. Cod unic de identificare a produsului : **JB-Y(St)Y**
2. Domeniul de utilizare : Cabluri cu izolatie si manta de PVC, ecranate, pentru instalatii de avertizare incendiu supuse reglementarilor privind reactia la foc
3. Fabricantul :
RCB ELECTRO 97 SA
Bistrita (B-N) – 420158
str. Sigmirului Nr. 17
Romania
4. Sistemul de evaluare a constantei performantei: Sistemul 3
5. Standardul armonizat : EN 50575:2014 + A1:2016
6. Organismul notificat : SC ELECTRIC PRODUCT CERTIFICATION INDEPENDENT
BODY – OICPE SRL
Splaiul Unirii, Nr 313, Bucuresti, ROMANIA
Notificare: **NB 2728**

Raport de clasificare Nr.: **2728-0205/15.11.2017**

7. Performanta declarata :

| Caracteristica esentiala | Performanta | Specificatia tehnica armonizata |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Reactia la foc | Eca | SR EN 50575:2015 + A1:2016 |
| Substante periculoase | nici una | |

8. Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu setul de performante declarate la punctul 7. Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu Regulamentul(UE)305:2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnat pentru si in numele
fabricantului de :

Director Calitate-Tehnic
ing. Marinel Muresan



Locul si data emiterii :

Bistrita (B-N), Romania
16.11.2017

RCB ELECTRO 97 SA

Certificat de inmatriculare : J06/1030/94
Cont unic de inregistrare: RO 7488031
Banca Transilvania Bistrita
Cont IBAN: RO10BTRL0060120255551XX

E-mail: office@rcbelectro.ro WEB: www.rcbelectro.ro

Bistrita, B-N , 420158
str. Sigmirului Nr. 17
Tel: (+40) 263 236153
Fax: (+40)263 237071