

UZINA MDF DIN KOROSTEN

FISA TEHNICA

INVELISURI PENTRU PARDOSEALA LAMINATA DIN PLACI LAMINATE DE LEMN MASIV

Placa H 33 1380x191x8 Stejar Hrandis

TU U V.2.7-20.2-37079170-001:2011

1. Principali indicatori:

No p/p	Demunirea indicatorilor	Unitatile de verificare	Norma	Rezultatele verificarii
1	Abatere de la dreptunghiularitate	mm	$\leq 0,2$	0
2	Abatere de la liniaritate	Mm/m	$\leq 0,3$	0,05
3	Abatere de la planeitate	pe latime	$(-) \leq 0,15$ $(+) \leq 0,2$	0
4		pe lungime	$(-) \leq 1$ $(+) \leq 0,5$	(+) 0,17
5	Rezistenta suprafetei stratului frontal	N/mm ²	$\geq 1,0$	2,18
6	Stabilitatea hidrometrica a stratului frontal	-	b/z	b/z
7	Stabilitatea termica a stratului frontal la temperatura de verificare de 180 grade Celsius	-	b/z	b/z

2. Conform termenilor de utilizare:

No p/p	Demunirea indicatorilor	Unitatile de verificare	Norma	Rezultatele verificarii	
1	Indicator de stabilitate a stratului frontal la abraziune	rezolutii	≥ 6000	≥ 6000	
2	Clasa de stabilitate la abraziune		AC4	AC4	
3	Indicator de stabilitate a stratului frontal la impactul cu obiecte <lure	de diametru mare	mm	≥ 1000	1800
4		de diametru mic	N	≥ 12	20
5	Clasa de impact	-	IC 2	IC 3	
6	Stabilitatea stratului frontal la elemente de contaminare	-	b/z	b/z	
7	Stabilitatea stratului frontal la scrumul de tigara	puncte	≥ 4	5	
8	Umflarea in functie de grosime	%	≤ 18	7,05	

Perioada de garantie este de 5 ani de la data de fabricare

Data de fabricare 17.09.2017

*Stampila dreptunghiulara (Ucraina, reg. Jitomir, o, Korosten, UZINA
MDF DIN KOROSTEN, LABORATOR)*

Data expedierii

Seful laboratorului *Semnatura indescifrabila Mezei Ia.V.*

Societate privata pe actiuni " Uzina MDF din Korosten"

11501, Ucraina, reg. Jitomir, o. Korosten, str. Jovtneva, 11-b R/r 2600301 12 57

La PAT "ALFA-BANK ", o. Kiev, MFO 300346, cod IEDRPOU 37079170, IPN 370791726597

Certificatul platitorului de TVA NO 100308592, tel. (04142) 6-01-00