

S.C. PAMATE S.R.L.
Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 22, bl. M18A
Sc.1, ap.7, jud. Dolj
Tel. 0766450013
email: pamateind@yahoo.com

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
Nr. 1MET

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: "UȘI METALICE DE INTERIOR - PAMATE"

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:

Codul si lotul produselor sunt inscripționate pe ambalaj, conform Anexei.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

- usi de intrare in apartament, comunicare la interior.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului/importator:

S.C. PAMATE S.R.L.

Calea București nr. 22, bl. M181, sc. 1, ap. 7

Craiova, județul Dolj

Tel. 0766 450 013

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SR EN 14351-2:2018

(Decizia Europeana/Decision 1999/93/EC, art. 1, Anexa I)

6. Performanțele produselor*:

Caracteristici	Standard de clasificare/încercări	Niveluri de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Dimensiuni nominale toc L x l , mm	SR EN 951:2003	2020 x 880	2020 x 880
Înălțime (foaie de ușă), mm	SR EN 1529:2021 SR EN 951:2003	clasa 1 1940 ± 2,0	clasa 1 1940
Lățime (foaie de ușă), mm	SR EN 1529:2021 SR EN 951:2003	clasa 1 795 ± 2,0	clasa 1 795
Grosime (foaie de ușă), mm	SR EN 1529:2021 SR EN 951:2003	clasa 1 50 ± 1,5	clasa 1 50
Rezistența la încovoiere statică - sarcina aplicată, N - deformarea remanentă, mm	SR EN 1192:2001 SR EN 948:2002	clasa 4 350 ≤ 2	clasa 4 350 2,0
Rezistența la sarcina verticală: - sarcina aplicată, N - deformarea remanentă, mm	SR EN 1192:2001 SR EN 947:2002	clasa 4 1000 ≤ 1	clasa 4 1000 0,9
Rezistența la șoc cu corp moale și greu: - energia de impact, J - deformarea remanentă, mm	SR EN 1192:2001 SR EN 949:2002	clasa 4 180 ≤ 2	clasa 4 180 1,5
Rezistența la șoc cu un corp dur - energia de impact, J - adâncime amprenta, mm - diametru amprenta, mm	SR EN 1192:2001 SR EN 950:2002	clasa 2 3 ≤ 1 ≤ 20	clasa 2 3 1 8,86

* încercări efectuate pe ușa plină, model Y-02

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:
Laboratorul QUALITY CERT S.A., Sos Panduri nr. 94, sector 5, Bucuresti.
Raport de incercari nr. 4415.1/15.04.2025.

Aceasta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

S.C. PAMATE S.R.L.

DIRECTOR,

Mateo PARASCHIV



Craiova, 15.04.2025

Anexa - Coduri produse:

Y-01
Y-01A
Y-02
Y-03
Y-04
Y-05
Y-06
Y-10
Y-10A