

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător și Furnizor	Reprezentantul său autorizat
Selena Co. SA - Polonia	SC Selena Romania SRL
Codul de referință al produsului dat de producător	4F IGNIFUG TYTAN

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului **4F IGNIFUG TYTAN** pentru utilizarea prevăzută: hidroizolare, putând fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Agrementul tehnic în conformitate cu care este realizat produsul este: **AT 001SB-04/1348-2015**

Performanțele produsului, pe baza testelor realizate la INCERC Bucuresti în acord cu prevederile standardelor menționate, sunt:

Caracteristici	Standardul de încercări	Rezultatele obținute
Densitate 20°C	<b>SR EN ISO 2811-1: 2011</b>	<b>1.08 g/cm<sup>3</sup></b>
Timp de scurgere prin utilizarea cupelor de curgere Cu ø 4mm Cu ø 6mm	<b>SR EN ISO 2431: 2012</b>	<b>11 sec. 5 sec.</b>
pH (pentru soluție 20%)	<b>SR EN 1245: 2011</b>	<b>5.4</b>
Clasa de reacție la foc (clasa de combustibilitate)	<b>SR 1350-1+A1 : 2010</b>	<b>CS2D0(C2)</b>
Randament de aplicare : pentru lemn de brad	<b>SR ISO 7254/1993</b>	<b>4.70 m<sup>2</sup>/Kg</b>
Consum specific : pentru lemn de brad	<b>SR ISO 7254/1993</b>	<b>210 g/m<sup>2</sup></b>

- Denumirea și descrierea produsului: **4F IGNIFUG TYTAN**.

**4F IGNIFUG TYTAN** –pentru protecția lemnului împotriva acțiunii focului și a biodegradării.


Tara de origine a produsului: **Polonia**

- Numărul Agrementului tehnic: **AT 001SB-04/1348-2015**

- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: **INCD URBAN -INCERC Sucursala INCERC Bucuresti, Șos. Pantelimon nr. 266, cod 021652, sector 2, București.**



Product Manager  
Vlad Dochia



Selena Bulgaria Ltd.  
Selena Sulamieniana Ltda  
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.  
Foshan Chinuni Selena Chemical Co.  
Selena Bohemia s.r.o.  
Selena Deutschland GmbH

Selena Iberia S.L.U.  
FinSelena Oy  
Selena Hungaria Kft.  
Selena Italia srl  
Selena CA L.L.P.  
Selena S.A.

Canna Silicones Sp. z o.o.  
Libra Sp. z o.o.  
Orion Sp. z o.o.  
Izolacja Matzol Sp. z o.o.  
Tytan EOS Sp. z o.o.  
Selena Romania SRL

EURO MGA Product SRL  
Hamil - Selena Co. Ltd  
Selena Vostok  
Kvadro OOO  
Selena Slovakia s.r.o.  
Selena Yapi Malzemeleri Ltd.Şti.

Selena Ukraine Ltd.  
Selena USA, Inc